

Międzychód, dnia 18.01.2018

Rozbudowa o platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego z internatem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu

SOSZW.21.1.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o napędzie pasowym lub hydraulicznym, sterowania oczywiście bez podtrzymania. Na rynku urządzenia wg Dyrektywy Maszynowej o udźwigu 400kg i prędkości 0,15m/s występują o napędzie: śrubowym, hydraulicznym, pasowym, nieznane są urządzenia o napędzie linowym. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o napędzie pasowym.

Pytanie 2:

Czy w kosztorysie należy uwzględnić koszt konserwacji urządzenia, zgodnie z decyzją UDT w okresie gwarancji? Czy na konserwację zostanie zawarta odrębna umowa?

Odpowiedź 2:

W kosztorysie oferent nie uwzględnia kosztów konserwacji urządzenia. Na konserwację zostanie zawarta odrębna umowa przez zamawiającego.